

## 上饶经济技术开发区城镇排污基础设施改造提升项目一标段一体化在线监控站房等相关材料设备采购询价结果

序号	项目名称	数量	单位	功能及对应的性能要求	规格	单价(元)	推荐品牌	质保期	备注
1	流量仪表	5	套	液位流量计	Q=20m <sup>3</sup> /h; 超声波传感器法; 规格:分体式 防护等级IP67 工作温度:-25~55℃	11166.67	天健创新、山东东润、与正、杭州科盛、碧朗	2年	
2	过程分析仪表	5	套	COD在线分析仪	测量原理: 重铬酸钾氧化分光光度法; 量程: 0-1000/2000/5000/10000/20000mg/L; 定量下限: ≤15mg/L; 重复性≤5%; 示值误差≤5%; 24h低浓度漂移±5mg/L; 24h高浓度漂移≤5%; 供电: 220VAC 50Hz; 输出: 2路4-20mA, RS485; RS232; 带环保认证标识	28000.00	天健创新、山东东润、与正、正奇、碧朗	2年	
3	过程分析仪表	5	套	总磷在线分析仪	测量原理: 过硫酸钾消解-磷钼蓝分光光度法; 量程: 0-2/10/20/50/100mg/L; 示值误差±5%; 重复性≤2%; 24h低浓度漂移≤0.01mg/L; 24h高浓度漂移≤1%; 供电: 220VAC 50Hz; 输出: 2路4-20mA, RS485、RS232; 带环保认证标识	28000.00	天健创新、山东东润、与正、正奇、碧朗	2年	
4	过程分析仪表	5	套	在线总氮分析仪	测量原理: 碱性过硫酸钾法; 量程: 0 - 5/20/50/100/200mg/L; 重复性±10%; 线性±10%; 零点漂移±5%; 量程漂移±10%; 供电: AC220±10%V, 50±10%Hz; 输出: 2路4-20mA输出, RS485/232通讯、带环保认证标识;	33666.67	天健创新、山东东润、与正、正奇、碧朗	2年	
5	过程分析仪表	5	套	多参数分析仪	PH及SS数字传感器, PH测量范围0-14PH, 悬浮物0.01-50000mg/L(量程可切换)	14333.33	天健创新、山东东润、与正、宏耀科技、	2年	

6	在线水质检测设备	5	套	采样器	配套	28333.33	天健创新、山东东润、与正、万维盈创、杭州科盛	2年	
7	配套柜体	5	套	在线监测间	约1.5*1.5*2保温机柜	26000.00		2年	
8	控制单元	5	套	控制屏、PLC模块	配套	24333.33		2年	
9	发电机组	1	套	配无刷全铜500KW电机	自启动, 1250A空开, 150A电瓶, 常用功率450千瓦, 备用功率500千瓦	255000.00	苏美达机电、上柴股份、玉柴机器、潍柴动力、康明斯	2年	
10	污水厂污泥浓缩池设备	1	套	挂臂、拉杆及刮板	刮板数量: 14块 拉杆数量: 8根 挂壁数量: 2片	143333.33	江苏一环、南通华新、江苏天雨、江苏帛兴	2年	
		1	个	涡轮箱	功率: N=0.75KW 周边线速度: 2.4m/min 电机防护等级: IP54			2年	
		1	套	出水堰板	尺寸: L=2400mm B=250mm &=3mm		江苏一环、南通华新、江苏天雨、江苏帛兴	2年	
		3	台	排泥泵	功率: N=7.5KW 流量: Q=89m <sup>3</sup> /h 扬程: H=16m	18333.33	南方泵业、蓝深、上海凯泉、上海连城、江苏帛兴	2年	
11	蓝江泵站	2	台	回转式机械格栅	格栅渠宽度800mm、格栅渠深度5800mm、格栅间隙20mm; 电机功率: N=1.1KW	76000.00	南通华兴、江苏一环、江苏天雨	2年	
12	江家大桥泵站	1	台	回转式机械格栅	格栅渠宽度1000mm、格栅渠深度2500mm、栅隙20mm; 电机功率: N=1.1KW	48666.67	南通华兴、江苏一环、江苏天雨	2年	
总价:1623166.67元, 各设备由施工单位进行采购安装后对照设备进行最终定价。									